



# LICENCE



**LCIE N° : SaMe 12018 / 754127**

Titulaire : **AXENDIS**  
*License Holder:* Actipole de la Fonderie, Bâtiment Chrome, 470 route du Tilleul;  
69270 CAILLOUX-SUR-FONTAINES  
France

Site de fabrication : **2087BA**  
*Factory:* **25553**

Produit : **Bloc Autonome d'Alarme Sonore et / ou Lumineuse d'Evacuation**  
*Product:* **Self Contained Audible and / or Visual Alarm Units for Emergency Evacuation**

Marque commerciale (s'il y a lieu) : **AXENDIS**  
*Trade mark (if any):*

Modèle, type, référence : **11530**  
*Model, type, reference:*

Caractéristiques principales : **Voir Annexe / See Annex**  
*Main characteristics:*

Informations complémentaires : **/**  
*Additional information:*

Le produit est conforme à : **NF C 48-150:2014**  
*The product is in conformity with:*

Documents pris en compte : **LCIE n° 150139-705969 ; 103745-605838 B - 103945-606397B ;  
160716-734991 ; 166319-748252 ; 168348-754127**  
*Relevant documents:*

Annule et remplace (s'il y a lieu) : **La licence / License Sa-Me 12018 / 748784 du/of 19/03/2020 : ajout d'une  
nouvelle source de transformateur**  
*Cancels and replaces (if necessary):*


En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 28/08/2020

**Jérôme REYSSON**  
Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / Expiry date:



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.  
*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



**Annexe de la licence / Annex of license**  
**SaMe 12018 / 754127**

**Caractéristiques / Characteristics :**

| Caractéristique   | Valeur   |
|---|--|
| Type / Type   | BAAS SaMe  |
| Tension assignée / Rated voltage  | 230 V  |
| Nature du courant / Nature of supply  | AC   |
| Fréquence assignée / Rated frequency  | 50 Hz  |
| Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock | II   |
| Degré IP / IP degree  | 42   |
| Degré IK / IK degree  | 06   |
| Autonomie / Autonomy  | 72 h   |
| Durée alarme générale / Alarm general time  | 5 min  |
| Classe sonore / Sound class   | B  |
| Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type                        | Ni-MH 2 x 8,4 V / 170 mAh - Uniross R22/PP3<br>Ni-MH 2 X 9 V / 280 mAh - Europa R22/PP3<br>Ni-MH 2 x 9V / 175mAh - Energizer NH22N - 6HR61 |



**MANUFACTURERS  
DECLARATION OF CONFORMITY**

For

**Product identification:**

Model/type : 11530 BOM rev. level : A.11530-C

Category (description) : BAAS SA ME Initial year affixing CE Mark : /

Brand : Axendis

Manufacturer: : 470 route du Tilleul - Actipole la Fonderie - Batiment Chrome  
69270 Cailloux-sur-Fontaines

EU Representative: : /

| Concerning                                  | EMC/LVD/RTTE  |   |       | RoHS        |
|---|---|---|-------|-------------|
|   | EMC   | LVD/Safety                              | Radio | Environment |
| A sample of the product has been tested by: | Axendis   | Axendis                                 | /     | Axendis     |
| Test report reference                       | /   |   |       |             |
| Applied standards                           | EN50130-4:2011<br>EN61000-6-3 :2007+A1 :2011<br>EN61000-3-2:2006 +A1:2009<br>EN61000-3-3:2013 | EN60950-1 +A1 :2009 +A1 :2010 + A2 2013 | /     | /           |

**Means of conformity**

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with directives (*check all that apply*):

- 2014/53/UE (RED)
- 2011/65/UE (ROHS2)
- 2014/30/UE (EMC)
- 2014/35/UE (LVD)
- 305/2011/EU (CPR)

Signature of representative/manufacturer:

V.Chaussoy



Place : Cailloux sur Fontaines

Date : 29 April 2019